云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26056	王宇	叶家宝	2026/8/11	2026/8/14	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26056

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：绝缘手套

型 号 规 格：410mm±10mm

检测检验地点：云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室

检测检验类别：新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 11 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26056　　共 8 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇大红山铜矿		
工器具名称		绝缘手套	设备编号	见内文
型号规格		410±10mm	出厂日期	2026 年 5 月
生产单位		河北荣安鞋业有限公司		
工器具状态		新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 8 月 11 日
检测检验类别		新投用检测检验	检测检验周期	6个月
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇大红山铜矿		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 12kV绝缘手套 20 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 8 月 14 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		本报告有效期6个月，有效期至2027年2月10日。		

批准：　日期：2026.8.14　　审核：　日期：2026.8.14　　主检：　日期：2026.8.14

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用