云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26048	王宇	叶家宝	2026/7/25	2026/8/14	合格
2	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司		Q/YNGH-RE17-26049	王宇	叶家宝	2026/7/25	2026/8/14	部分样品不合格
3	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司	28.地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26365	李若胜	赵艳川	2026/8/4	2026/8/6	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26048

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司

受 检 单 位：温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司

设 备 名 称：绝缘手套

型 号 规 格：395mm

检测检验类别：新投用检测检验

检测检验日期：2026年7月25日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26048　　共 16 页　　第 1 页

委托单位	名称	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		绝缘手套	设备编号	见内文
型号规格		395mm	出厂日期	2026.6
生产单位		杭州锦渤贸易有限公司		
工器具状态		新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 7 月 25 日
检测检验类别		新投用检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 12kV 橡胶绝缘手套 200 只合格。 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 11 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 24 日		

批准：　　审核：　　主检：王宇

日期：2026.8.11　　日期：2026.8.11　　日期：2026.8.11

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26049

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司

受 检 单 位：温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司

设 备 名 称：绝缘手套

型 号 规 格：410mm

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 25 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26049　　共 18 页　第 1 页

委托单位	名称	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		绝缘手套	设备编号	见内文
型号规格		410mm	出厂日期	2026 年 6 月
生产单位		杭州锦渤贸易有限公司		
工器具状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 7 月 25 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		不合格试品建议损毁，以防误用。		
检测检验结论		综合判定： 12kV 橡胶绝缘手套 248 只，164 只合格，84 只不合格。 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 11 日		
检测检验组成员		王宇、叶家宝		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 1 月 24 日		

批准：　日期：2026.8.11　　审核：　日期：2026.8.11　　主检：　日期：2026.8.11

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE28-26365

金属非金属矿山地下运矿车
安全检测检验报告

委 托 单 位：	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司
受 检 单 位：	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司
设 备 名 称：	地下自卸车(厂内 08-081)
型 号 规 格：	UQ-30（D）
检测检验地点：	机修厂
检测检验类别：	新投入检测检验
检测检验日期：	2026 年 8 月 4 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 6301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE28-26365　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		地下自卸车	设备编号	厂内 08-081
型号规格		UQ-30（D）	出厂日期	2026 年 7 月
制造单位		中国第一汽车集团有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		机修厂	检测检验日期	2026 年 8 月 4 日
检测检验类别		新投入检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2065-2018《地下运矿车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该车辆所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 6 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 3 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.6　　日期：2026.8.6　　日期：2026.8.6

四、必要的图表、图片

设备照片





现场检测照片





相关图表

附录数据

型号			UQ-30(C)	UQ-30(D)
额定载重量		t	30	30
工作斗容量		m^3	15	15
柴油机功率		kW	338	294
最大牵引力		kN	≥190	≥210
爬坡能力（重载）		(°)	≥14（适应坡道-14°～+14°）	≥14（适应坡道-14°～+14°）
行驶速度（重载）	Ⅰ挡	km/h	10±1	5.1±0.5
	Ⅱ挡	km/h	20±2	7.0±0.6
	Ⅲ挡	km/h	30±2	9.7±0.9
	Ⅳ挡	km/h	37±2	13.0±1.0
	Ⅴ挡	km/h		19.0±1.5
	Ⅵ挡	km/h		30.0±2.0
	Ⅶ挡	km/h		39.0±2.0
	倒挡	km/h	10±1	5.5±0.5
卸载时机器最大高度		mm	5100±100	5370±100
车箱卸载角		(°)	45±2	46±2
车箱举升时间		s	≤20	≤30
车箱下降时间		s	≤20	≤23
装载高度		mm	2530±100	2540±100
最小转弯半径	外侧	mm	≤9200	≤9700
	内侧	mm	≤5100	≤5700
运输状态外形尺寸	长	mm	8100±100	8130±100
	宽	mm	2500±100	2500±100
	高（含顶棚）	mm	2600±100	2800±100
最小离地间隙		mm	≥250	≥250
整机质量		kg	16500±500	16000±500